



15
EN 12566-3+A2



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

BIONUT 2

- Código de identificación único del producto:** Estaciones de depuración de aguas residuales domésticas prefabricadas y/o montadas en su destino.
- 2. Número de tipo, de lote o de serie u otro elemento que permite la identificación del producto:** Dispositivos de tratamiento de aguas residuales domésticas gama BIONUT 2 de 4 a 20 EH. Identificación: ver el marcaje que figura en el producto.
- Uso o usos previstos del producto de construcción:** Pequeñas estaciones de depuración para el tratamiento de aguas residuales domésticas brutas para una población de hasta 50 personas.
- Nombre, razón social y dirección de contacto del fabricante:** SIMOP – 10 Rue Richedoux – 50480 Sainte Mère Église – Francia
- Nombre y dirección de contacto del representante:** NO APLICABLE.
- Sistema de evaluación y comprobación de la constancia de las realizaciones del producto:** Sistema 3.
- Caso de la declaración de las realizaciones que concierne a un producto de construcción cubierto por una norma homologada:**
- El CERTIPRO, laboratorio notificado nº 1476, ha realizado la determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo según el sistema 3 y ha emitido el informe de ensayo. El CSTB, organismo notificado nº 0679, ha realizado la determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo según el sistema 3 y ha emitido el informe de ensayo.
- Caso de la declaración de las prestaciones que concierne a un producto de construcción para el cual una evaluación una evaluación técnica europea ha sido librada:** no aplicable.
- Prestaciones declaradas:**

Características Esenciales	Rendimiento			Especificaciones Técnicas Armonizadas
Eficiencia De Tratamiento	DCO 83,4 % DBO 93,4 % MES 93,5 % KN 51,3 % Pt PND			EN 12566-3+A1+A2
Capacidad De Tratamiento	Modelo de la Gama BIONUT2	Carga orgánica Diaria (kgDBO5/día)	Flujo hidráulico Diario (m³/día)	
	/6054/04	0,24	0,60	
	/6054/04-1	0,24	0,60	
	/6054/05	0,30	0,75	
	/6054/06	0,36	0,90	
	/6054/06-1	0,36	0,90	
	/6054/08	0,48	1,20	
	/6054/08-1	0,48	1,20	
	/6054/10	0,60	1,50	
	/6054/12	0,72	1,80	
	/6054/12-1	0,72	1,80	
	/6054/16	0,96	2,40	
	/6054/18	1,08	2,70	
/6054/20	1,20	3,00		
Estanqueidad del agua	Conforme (prueba del agua)			
Durabilidad	Conforme			
Comportamiento Estructural	Modelo de la Gama BIONUT2	Altura de relleno Autorizada por encima de la cuba	Altura de capa freática autorizada desde la base de la cuba	
	/6054/04	0,60 m	1,24 m	
	/6054/04-1			
	/6054/05			
	/6054/06			
	/6054/06-1			
	/6054/08			
	/6054/08-1			
	/6054/10			
	/6054/12			
	/6054/12-1			
/6054/16				
/6054/18				
/6054/20				
Reacción al fuego	F			
Emisión de sustancias peligrosas	NPD			

- Las prestaciones del producto identificado a los puntos 1 y 2 están conforme con las prestaciones declaradas indicadas al punto 9. La declaración presente de las realizaciones está establecida bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado al punto 4.


GUILLAUME FERÉY
Presidente
27/09/2018